

(おしらせ)



平成28年2月15日
リサイクル燃料貯蔵株式会社

使用済燃料貯蔵建屋の火災報知器の発報（非火災）について

平成28年2月14日午前11時28分頃、使用済燃料貯蔵建屋の火災報知器が作動したため、当社守衛所から下北消防本部に電話連絡したことにより消防車が入構しました。

その間に、当社社員が現場確認した結果、使用済燃料貯蔵建屋に入った外気が冷やされて発生した霧が、建屋内に設置している光電分離型煙感知器の赤外線を遮ったことによる「非火災の発報」であることを確認しております。

また、むつ消防署及びむつ警察署の方々にも現場を確認していただいております。

なお、本事象によるケガ人は、ありません。

以 上

問い合わせ先
リサイクル燃料貯蔵株式会社
広報グループ 安藤・大島
TEL 0175-25-2992