

不適合情報(平成25年6月分)

公表区分に該当する平成25年6月分の不適合事象の件数は、下記のとおりです。

公表区分	事象の概要	件数
夜間・休祭日を問わず公表するもの	工事現場に起こりうる重大な事故等	0
適宜公表(平日)するもの	A. 社会的影響の大きい事象	0
	B. 近隣地域の方々の関心事象	1

1. 夜間・休祭日を問わず公表するもの : 0件

2. 適宜公表(平日)するもの

(B. 近隣地域の方々の関心事象 : 1件)

No.	発見日	件名および事象の概要
1	2013年 6月10日 (金)	<p>件名:電灯分電盤送電準備作業中における作業員のやけどについて</p> <p>平成25年6月10日午後0時42分頃、当社リサイクル燃料備蓄センター建設予定地内にある現在建設工事中の使用済燃料貯蔵建屋内において、電灯分電盤へ送電するために送電元(一次側)の電源盤内の絶縁抵抗試験後の放電作業を行っていたところ、あやまって対象ではない充電部に放電作業用ケーブルを接触させようとし、放電が発生しました。この放電により、作業に従事していた協力企業員1名が右手を負傷しましたので、直ちに応急処置(流水で患部を冷やす)を施し、同日午後1時に業務車両にてむつ総合病院へ搬送いたしました。経過観察も含めた診断の結果、熱傷(皮膚が若干赤くなる程度のやけど)とされております。</p> <p>関係者に対して本事例を周知しつつ、今後、同様の事故が起こらないよう、必要な対策を施してまいります。</p>