

不適合情報(平成25年8月分)

公表区分に該当する平成25年8月分の不適合事象の件数は、下記のとおりです。

公表区分	事象の概要	件数
夜間・休祭日を問わず 公表するもの	工事現場に起こりうる重大な事故等	0
適宜公表(平日)するもの	A. 社会的影響の大きい事象	0
	B. 近隣地域の方々の関心事象	1

1. 夜間・休祭日を問わず公表するもの : 0件

2. 適宜公表(平日)するもの

(B. 近隣地域の方々の関心事象 : 1件)

No.	発見日	件名および事象の概要
1	2013年 8月26日 (月)	<p>件名:使用済燃料貯蔵建屋の火災報知器の発報について</p> <p>平成25年8月24日午前8時52分頃、使用済燃料貯蔵建屋内に設置されている排気温度計の電線管清掃のために使用した高所作業車が、光電分離型煙感知器の赤外線を遮ったことにより、誤って火災報知器が作動しました。</p> <p>火災報知器が作動した際、当社守衛所から下北消防本部に電話連絡するとともに、当社社員も現場確認を実施した結果、火災報知器の誤作動であったことを確認しております。</p> <p>その後、むつ消防署及びむつ警察署の方々にも現場を確認していただいております。</p> <p>なお、本事象によるケガ人はありません。</p>