

不適合情報(平成28年2月分)

公表区分に該当する平成28年2月分の不適合事象の件数は、下記のとおりです。

公表区分	事象の概要	件数
夜間・休祭日を問わず 公表するもの	工事現場に起こりうる重大な事故等	0
適宜公表(平日)するもの	A. 社会的影響の大きい事象	0
	B. 近隣地域の方々の関心事象	1

2. 適宜公表(平日)するもの

(B. 近隣地域の方々の関心事象 : 1件)

No.	発見日	件名および事象の概要
1	平成28年2月15日	<p>使用済燃料貯蔵建屋の火災報知器の発報(非火災)について</p> <p>平成28年2月14日午前11時28分頃、使用済燃料貯蔵建屋の火災報知器が作動したため、当社守衛所から下北消防本部に電話連絡したことにより消防車が入構しました。</p> <p>その間に、当社社員が現場確認した結果、使用済燃料貯蔵建屋に入った外気が冷やされて発生した霧が、建屋内に設置している光電分離型煙感知器の赤外線を遮ったことによる「非火災の発報」であることを確認しております。</p> <p>また、むつ消防署及びむつ警察署の方々にも現場を確認していただいております。</p> <p>なお、本事象によるケガ人は、ありません。</p>